

Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ  
«14» декабря 2021 г.  
учётный № проверки 78210061000201475380



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Ленинградской области**

188662, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Мурино, ул. Оборонная, д. 51, тел (812) 640-05-65

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

188662, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Мурино, ул. Оборонная, д. 51, тел (812) 640-05-90

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Кингисеппского района**

188480, Ленинградская обл., г. Кингисепп, ул. Октябрьская, д. 11, тел: 8 (81375) 2-47-95, e-mail: ogpnkingisepp@mail.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 2-18-83-178/1**

*(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,  
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)*

**Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  
высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет  
аэрокосмического приборостроения»  
ИНН 7812003110**

Во исполнение решения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кингисеппского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области Слизовского Сергея Александровича от 14 декабря 2021 г. № 2-18-83-178.

в период с «20» декабря 2021 г. по «24» декабря 2021 г. Боевой Ксенией Константиновной – инспектором отделения НДиПР отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кингисеппского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области проведена плановая проверка в ходе которой присутствовал представитель контролируемого лица: заместитель директора ИФ ГУАП Монахова Елена Николаевна, инженер по организации, эксплуатации и ремонту Ильин Александр Викторович.

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Складское помещения № 310 на 3ем этаже не отделено от поэтажного коридора противопожарными дверями с требуемым пределом огнестойкости	Федеральный закон от 22.07.2008г. 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, свод правил — СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 5.1.2	30.11.2022	
2.	Складское помещения № 213 на 2ом этаже не отделено от поэтажного коридора противопожарными дверями с требуемым пределом огнестойкости	Федеральный закон от 22.07.2008г. 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, свод правил — СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 5.1.2	30.11.2022	
3.	Подсобное помещения возле спуска в подвал на 1 ом этаже не отделено от поэтажного коридора противопожарными дверями с требуемым пределом огнестойкости	Федеральный закон от 22.07.2008г. 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, свод правил — СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 5.1.2	30.11.2022	
4.	Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений производственного и складского назначения	Правила противопожарного режима в Российской Федерации , утвержденные постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 года (далее ППР) п. 12	30.11.2022	

5.	Допускается использование подвального помещения для организации мастерской	ППР п.16	30.11.2022	
6.	Допускается использование подвального помещения для хранения мебели и других предметов	ППР п.16	30.11.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

директор ИФ ГУАП Ворновских Дмитрий Владимирович

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



подпись

«21» 12 2021 г

Инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кингисеппского района УНДиПР Главного управления МЧС России по Ленинградской области Баева К.К., младший лейтенант внутренней службы

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



«24» декабря 2021 г

\* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.